ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер **21-00-40-ЭТЛ-505** от **« 11 » декабря 2018 г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

с переносным комплектом приборов

стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов

электролаборатория

общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергоэффективности и нормирования"

ИНН 4501121148, ОГРН 1064501166597

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН

640002, г. Курган, ул. Кирова, 84а, офис 1,
тел / факс 8(3522) 46-03-15, 55-91-92,

юридический адрес предприятия

зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением

до 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

по прилагаемому перечню (4 пункта)

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от « 11 » декабря 2018 г., назначенной приказом руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия свидетельства до **« 11 » декабря 2021 г.**

Заместитель руководителя Управления _____ **Ф.К. Волков**

(подпись)

м.п.

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
общества с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр энергоэффективности и нормирования"
№ 21-00-40-ЭТЛ-505
от 11 декабря 2018 г.

Перечень
разрешенных видов испытаний и измерений

1. Визуальный осмотр. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (ГОСТ Р 50571.16-2007).

2. Испытания электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.

2.1. Измерение сопротивления изоляции.

2.2. Проверка устройств защитного отключения (УЗО), выключателей дифференциального тока (ВДТ).

3. Испытания заземляющих устройств.

3.1. Проверка элементов заземляющего устройства.

3.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

3.3. Проверка цепи «фаза – нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

3.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

4. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

4.1. Измерение сопротивления изоляции.